

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 05 stycznia 2021r. została pobrana do badania próba wody punkt poboru tj. Budynek Szkoły Podstawowej w Zbydniowie przez Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu, w której na podstawie sprawozdania nr 16/Z/2021 z dnia 08.01.2021r. stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru:

- Mętność, która wyniosła $1,8 \pm 0,1$ NTU (wartość dopuszczalna: Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1 NTU).

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi pod warunkiem, że wartość Mętności w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 5 NTU

Na podstawie powyższego sprawozdania stwierdza się, że pozostałe parametry bakteriologiczne i fizyko-chemiczne w zakresie parametrów grupy A wyżej cytowanego Rozporządzenia spełniają zawarte w nim wymagania.

Powyzsza informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.